

2026年1月柳州市地表水水质信息公开

2026年柳州市国控断面6个；市控断面8个。

国控断面、市控断面地表水水质评价指标为《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。

2026年1月，柳州市地表水水质优良。考核柳州市的6个国控断面水质优良比例为100%，3个断面为Ⅰ类水质，3个断面为Ⅱ类水质。市控断面水质优良比例为100%，3个水质断面为Ⅰ类水质，5个水质断面为Ⅱ类水质。详见下附表。

附表

柳州市 2026 年 1 月地表水水质状况

断面类型	断面名称	所在河流	水质目标	2026 年 1 月水质类别
国控断面	木洞	融江	II	I
	凤山糖厂	融江	II	I
	露塘	柳江	II	I
	脚板洲	石榴河	III	II
	渔村	洛清江	II	II
	象州运江老街	柳江	II	II
市控断面	梅林	都柳江	/	I
	丹洲	融江	/	I
	浮石坝下	融江	/	I
	猫耳山	柳江	/	II
	北浩	龙江	/	II
	大敖屯断面	石榴河	/	II
	百鸟滩	洛清江	/	II
	对亭站	洛清江	/	II